



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 1906:2012-12

TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 29-13/24

Der Firma

We confirm, that the company

VBH Holding GmbH

Siemensstraße 38

D-70825 Korntal-Münchingen

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN EN 1906

has met the requirements of DIN EN 1906

für das Produkt

for the product

greenteQ DG60.ER.ORS.LT

greenteQ DG59.ER.ORS.LT

greenteQ DG60V.ER.ORS.LT

greenteQ DG60A.ER.ORS.LT

greenteQ DG61.ER.ORS.LT

greenteQ DG61A.ER.ORS.LT

mit den Artikelnummern

with the item numbers

987.209/6500, 312.866/6500

987.213/6500, 381.892/6500

316.631/6500, 995.525/6500

in der Ausführung

in the version

Rosettengarnitur/ Rosette set

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:

according to the following classification key:

Gebrauchs- kategorie Category of use	Dauerhaftig- keit Durability	Türmasse Door mass	Feuerbe- ständigkeit Fire resistance	Sicherheit Safety	Korrosionsbe- ständigkeit Corrosion resistance	Einbruch- schutz Burglary protection	Ausführungs- art Type of operation
3	7	-	0	0	4	0	A

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 29-13/24 und 19-23/24 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern. Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite.

This certificate is based on the evaluation of test report no. 29-13/24 and 19-23/24 by PIV. The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed. This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 30. Oktober/ October 2024


O. Lechte
Prüfer/ Verifier




S. Bunge
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.